06.12.2022

Lernfall 12/2022: Sturz in geöffneten Doppelboden

Wir stellen jedes Jahr Lernfälle für Ihre internen Schulungen zur Verfügung. Hier finden Sie den Lernfall für den Monat Dezember 2022.

Lernfälle



Was ist passiert?

- Der Verunfallte hat einen Karton mit Material aus einem Magazin geholt.
- In der Zwischenzeit hat ein anderer Kollege im Installationsraum eine Doppelbodenplatte geöffnet, um den Kabelzug vorzubereiten.
- Der Verunfallte betrat den Raum mit dem Karton in beiden Händen und fiel in den direkt zuvor geöffneten Doppelboden (ca. 110 cm tief).
- Durch die im Doppelboden befindlichen Kabelbrücken und Installationen zog sich der Mitarbeiter Schnittwunden und Prellungen am linken Bein zu.

Ursache für den Unfall

- Den Doppelboden geöffnet ohne Absicherung der Absturzstelle.

- Nicht ausreichende Kommunikation/Koordination der MA untereinander.

Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- Geöffnete Doppelböden grundsätzlich geeignet absichern.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/arbeitssicherheit/lernfaelle/lernfall-12-2022-sturz-in-geoeffneten-doppelboden/
Stand: 06.12.2022